



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике  
(Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Шелковскому муниципальному району)

366108, ЧР, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. Советская, 27, mail: ond-17@mail.ru

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 о назначении административного наказания

«04» июня 2021 г.

ст. Шелковская

Я, Тарлаев Магомед Алматыевич Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору, рассмотрев протокол об административном правонарушении: № 46 от «03» июня 2021 г.; по ч 1 ст. 20.4 КоАП РФ и материал административного дела в отношении должностного лица: Заведущего МБДОУ «Детский сад «Айша» ст. Бороздиновская» Солтамурадовой Зухры Хусейновны:

1. **Фамилия, имя, отчество:** Солтамурадова Зухра Хусейновна
2. **Дата и место рождения:** 22.07.1967 ст. Курдюковская Шелковского района ЧИАССР
3. **Адрес места жительства:** ст. Курдюковская, ул. Кирова, дом №11
4. **Контактный телефон:** 8(928) 740-93-73
5. **Место работы (учебы):** МБДОУ Бороздиновский «Детский сад «АЙША»»
6. **Занимаемая должность:** Заведующая

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 24.2, 24.4, 25.1, 25.3, 25.5 КоАП РФ

#### Статья 25.1

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.


4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Солтамурадова Зухра Хусейновна



(Ф.И.О., подпись лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

#### УСТАНОВИЛ:

что Солтамурадова Зухра Хусейновна в 13 ч. 00 мин. «03» июня 2021 года, в помещениях и на территории МБДОУ «Детский сад «Айша» ст. Бороздиновская», расположенных по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Бороздиновская, ул. Ленина №23 А нарушил(а) требования пожарной безопасности, а именно: 1. На части планов эвакуации отсутствует место размещения плана эвакуации, указанное на самом плане эвакуации. Пункт 6.2.10, ГОСТ Р 12.2.143-2009. 2. Декларация пожарной безопасности не соответствует приложению №2 приказа МЧС №171. Приложение №2 Приказ МЧС №171 от 16.03.2020. 3. Не предоставлен протокол (акт) проверки измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. п. 2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 4. Планы эвакуации из здания не выполнен на основе фотолюминесцентных материалов. Пункт 6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009. 5. В специальный журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения, не вносятся записи ежеквартальной проверки. Правила Противопожарного Режима в РФ п. 60 абз.2. 6. Сотрудники допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Правила Противопожарного Режима в РФ п.3 абз.3. 7. Для покрытий пола в помещениях применяется материалы с неизвестной пожарной опасностью (паласы), должны применяться материалы с пожарной опасностью КМ-2 или ниже. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 134. П.7. 8. Часть огнетушителей расположены на высоте более 1,5 метра. Правило Противопожарного Режима в РФ п.409. 9. Объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям №1,2. Правила Противопожарного Режима в РФ п.60 абз.1. 10. Возле огнетушителей и кнопок включения систем пожарной автоматики отсутствуют знаки их обозначающие, согласно ГОСТ 12.4.026-2015. Таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015. 11. Не предоставлен акт проведения учебных тренировок по эвакуации людей при пожаре. Правила Противопожарного Режима в РФ п.9. 12. Не предоставлен договор на обслуживание пожарной сигнализации. Правила Противопожарного Режима в РФ п. 54 абз.1. 13. На пути эвакуации из здания и в столовой для декорирования стен использованы декоративные материалы с неизвестной пожарной опасностью (вагонка), должны применяться материалы с пожарной опасностью КМ-2 или ниже. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 134. П.7. 14. В помещении столовой не вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности. Правила Противопожарного Режима в РФ п.2 абз.4. 15. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей не делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1). п.10 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"». 16. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. Правила Противопожарного Режима в РФ п.10. 17. На объекте защиты не хранится техническая

документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Правила Противопожарного Режима в РФ п.54 абз.3. 18. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила Противопожарного Режима в РФ п.54 абз.5.

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание *ст. 4.2 КоАП РФ Обстоятельства, смягчающие административную ответственность*

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать Солтамурадова Зухра Хусейновна в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 46 от «03» июня 2021 г.; по ч.1 статьи 20.4 КоАП РФ который составил Тарлаев Магомед Альматыевич – Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного


**частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ** Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

и назначить административное наказание в виде **административного штрафа в размере 6000 (шесть тысяч сто) рублей.**

Сумма штрафа должна быть уплачена: счет **03100643000000019400**; Кор. счет – нет; Банк: ГРКЦ НБ Чеченской Республике Банка России; БИК: 019690001; ИНН 2027001157; КПП: 201401001; ОКТМО – 96701000; Л/С 04941784270 КБК 17711601201010004140; Получатель: Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике (Главное управление МЧС России по Чеченской Республике)

\* Назначение платежа: административный штраф по постановлению № 45 от 04.06.2021 года

С порядком указания в платежном документе информации позволяющей идентифицировать назначение платежа ознакомлен(а):

  
(подпись лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц;

Объявить Солтамурадовой Зухре Хусейновне, что в соответствии со статьей 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а лицом осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со статьей 30.3 КоАП РФ не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Разъяснить Солтамурадовой Зухре Хусейновне, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, **не позднее шестидесяти**

дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу – исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, что влечет за собой наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет 1 год со дня вступления данного постановления в законную силу.

Постановление вступило в законную силу «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(заполняется при направлении в службу судебных приставов)

Подпись \_\_\_\_\_

(лицо, вынесшее постановление: М.П.)

Тарлаев Магомед Альматыевич  
(расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления получил(а):

«04» июня 2021 года

(подпись)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу: \_\_\_\_\_

(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением)

исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

Отметка об исполнении постановления: постановление № 45 от 04.06.2021 г. исполнено

(номер, вид исполнительного финансового документа)



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому муниципальному району)

366108, ЧР, Шелковской район, ст Шелковская, ул. Советская, 27, mail: omd-17@mail.ru

Предписание № 42 /1/ 39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Айша» ст. Бороздиновская» Солтамурадовой Зухре Хусейиновне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, арендатора и т.д.)

во исполнения распоряжения № 42 от «26» апреля 2021 г. главного (заместителя-главного) государственного инспектора Шелковского района по пожарному надзору, ст. 6, 61 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «03» июня 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «03» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Айша» ст. Бороздиновская» Шелковского муниципального района Чеченской Республики, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): ЧР, Шелковской район, ст. Бороздиновская, ул. Ленина №23 А.

проверку проводил(а):

Тарлаев Магомед Альматыевич Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

совместно с:

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	На планах эвакуации указать место размещения плана эвакуации.	Пункт 6.2.10, ГОСТ Р 12.2.143-2009.	До 18.10.2021	
2.	Составить декларацию пожарной безопасности в соответствии с приложением №2 приказа МЧС №171.	Приложение №2 Приказ МЧС №171 от 16.03.2020.	До 18.10.2021	
3.	Провести проверки измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств с составлением соответствующего протокола (акта).	п. 2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	До 18.10.2021	
4.	Планы эвакуации из здания выполнить основе фотолюминесцентных материалов.	Пункт 6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009.	До 18.10.2021	
5.	В специальный журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения, вносить записи ежеквартальной проверки.	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 60 абз.2.	До 18.10.2021	
6.	Сотрудники допускать к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.3 абз.3.	До 18.10.2021	
7.	Для покрытий пола в помещениях применяются материалы с неизвестной пожарной опасностью (паласы), должны применяться материалы с пожарной опасностью КМ-2 или ниже.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 134. П.7.	До 18.10.2021	
8.	Огнетушители расположить на высоте не более 1,5 метра.	Правило Противопожарного Режима в РФ п.409.	До 18.10.2021	
9.	Объект обеспечить огнетушителями по нормам согласно приложениям №1,2.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.60 абз.1.	До 18.10.2021	
10.	Возле огнетушителей и кнопок включения систем пожарной автоматики разместить знаки их обозначающие, согласно ГОСТ 12.4.026-2015.	Таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015.	До 18.10.2021	
11.	После проведения учебных тренировок по эвакуации людей при пожаре должен составляться акт проведения тренировок.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.9.	До 18.10.2021	
12.	Составить договор на обслуживание пожарной сигнализации для обеспечения в исправном состоянии противопожарной сигнализации.	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 54 абз.1.	До 18.10.2021	
13.	На пути эвакуации из здания и в столовой для декорирования стен использованы декоративные материалы с неизвестной пожарной опасностью (вагонка), должны применяться материалы с пожарной опасностью КМ-2 или ниже.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 134. П.7.	До 18.10.2021	
14.	В помещении столовой вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.2 абз.4.	До 18.10.2021	
15.	О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей должна делаться запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).	п.10 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"».	До 18.10.2021	
16.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.10.	До 18.10.2021	

17.	На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.54 абз.3.	До 18.10.2021	
18.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, должна вноситься в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.54 абз.5.	До 18.10.2021	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица проводившего проверку:



Тарлаев Магомед Альматыевич Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил(а):

Солтамурадова Зухра Хусейновна заведующий МБДОУ «Детский сад «Айша» ст. Бороздиновская»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» июня 2021 г.

(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №